



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Матвеево-Курганского района**

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район,  
п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 92

Директору МБОУ Латоновская  
средняя общеобразовательная школа  
Червяковой Л.В.

ул. Ленина, 44,  
с. Латоново,  
Матвеево-Курганский район,  
Ростовская область, 346969

№  
На № 31 10.2023 07-81-2023

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства в  
сфере социальной защиты инвалидов

Прокуратурой района проанализировано исполнение муниципальными образовательными учреждениями района законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, в части создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Установлено, что МБОУ Латоновская СОШ не приняты необходимые меры к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

Так, соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

-условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

Согласно ст. 12 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Соответствующие требования, предъявляемые к доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, содержатся в нормативном документе по строительству – СП 59.13330.2020, утвержденном Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр. (далее - Свод).

В соответствии с п. 3.29 Свода технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для МГН – это комплекс технических средств, обеспечивающих для МГН визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве и (или) оповещение об опасности, а также средства передачи звуковой и (или) визуальной информации между инвалидом и сотрудником (персоналом) на объекте.

Согласно п. 3.27 Свода тактильными средствами информации являются носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.

В силу п. 6.5.2 Свода технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию.

Пункт 6.5.3 Свода устанавливает, что технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

В соответствии с п. 6.5.9 информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;

- перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных;

- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кabinах.

Согласно п. 6.5.12 Свода в зданиях с массовым пребыванием людей (пассажирские здания вокзалов всех видов транспорта, организации социального обслуживания, общественные здания административного

назначения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание.

Вопреки перечисленным требованиям закона в помещениях МБОУ Латоновская СОШ тактильные схемы, информирующие таблички, технические средства информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения, отсутствуют, что свидетельствует о необеспечении условий для беспрепятственного доступа инвалидов.

Такое положение нельзя признать допустимым, так как оно не только нарушает, гарантированное ст. 43 Конституции право на общедоступность дошкольного образования несовершеннолетних, но и свидетельствует о неисполнении на данном объекте законодательства о социальной защите инвалидов, в результате чего инвалидам не обеспечиваются равные с другими гражданами возможности в реализации их прав.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц виновных в допущенных нарушениях.
3. О результатах принятых мер сообщить прокурору Матвеево-Курганского района в письменной форме с приложением документов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц в установленный законом месячный срок.

Прокурор  
Матвеево-Курганского района  
старший советник юстиции

И.Г. Романычев